



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15 E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому,

Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области

152615, г. Углич, ул. Ярославская, д. 10/2, телефон/факс (48532) 2-23-07, 2-13-37 E-mail: ogpnyglich@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 19/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности директору Муниципального общеобразовательного учреждения Климатинская средняя общеобразовательная школа (далее – МОУ Климатинская СОШ) Шестаковой Нине Витальевне, МОУ Климатинская СОШ

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского района Ярославской области по пожарному надзору №19 от 20.02.2020г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с "12" марта 2020 г. по "19" марта 2019 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Колчиным Алексеем Николаевичем в отношении объекта защиты – МОУ Климатинская СОШ по адресу: Ярославская область, Угличский район, д. Ульянкино (здание детского сада).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Провести повторную огнезащитную обработку сгораемых конструкций крыши здания детского сада. Представить соответствующую документацию.	Пункт 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. №390 (далее-ППР)	01.07.2020	
2.	Обеспечить круглосуточную работу средств автоматической пожарной сигнализации (не допускать самовольного отключения средств АПС).	п.61 ППР	06.04.2020	

	сухой растительности.		
4.	Убрать сгораемые материалы (игрушки, деревянная мебель и т.д.) из тамбура основного эвакуационного выхода	подпункт «в» п. 36 ППР в РФ	06.04.2020
5.	Произвести капитальный ремонт средств АПС и шлейфов автоматической пожарной сигнализации в связи с изношенностью изоляции (сопротивление изоляции 0,4 МОм, при наименьшем допустимом значении 0,5 МОм). Срок эксплуатации установленной системы АПС с 2005г., требуется замена.	ст.2 ФЗ №69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г., п.9.2.3 ГОСТ Р 50776-95, п.1.8.37 табл. 1.8.34 ПУЭ, протокол измерения сопротивления изоляции №15 от 26.02.2019г.	01.07.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского и
Большесельского районов Ярославской области
по пожарному надзору



Колчин А.Н.
(подпись)

«19» марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ Климатинская СОШ

(подпись)

Шестакова Н.В.

«19» марта 2020 г.